



Meglévő - megmaradó füstgáz elvezetés  
fügőleges csőterve

JELMAGYARÁZAT

- Meglévő-megmaradó kisnyomású gázvezeték (A37x) p=30,0 mbar
- Tervezett kisnyomású gázvezeték (A37x) p=30,0 mbar
- Tervezett, nem éghető anyagú flexibilis gázbekötő cső
- Tervezett, zártházaz menetes gömböscsap (egyenes, illetve sarok kivitel)
- Tervezett gáz mágnes szelep,
- Tervezett vezetékbe építve (áramkimaradásra zárt kivitel)
- A szelep alaphelyzetben zárt állapotban van, nyitás a légtechnikai működésével retesszelve.



Ez a terv a THERMOBIL '93 BT. szellemi tulajdona. Védelmét jogszabály biztosítja		
THERMOBIL '93 BT		Rajzsám: Gg-3
3527 Miskolc, Zsigmondi utca 2 ; email: sari-lajos@freemail.hu		Térzsám: 37/2016
Tel.: 46-320-181; 30-938-3872		
Munka címe: TOP-6.5.1-15-MII-2016-00004 azonosító számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"		
MISKOLCI ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA		
- Miskolc, Hadirokkantak útja 14. HRSZ 6571/56 -		
energetikai felújítás		
épületgépészeti kivitel tervdokumentációja		
Megbízó:	GERIXON Kft	
	3527 Miskolc, Sajtósziget út 2/A	
Építető:	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	
	3525 Miskolc, Városház tér 8.	
Rajz címe:	Belső gázellátás átalakítás függőleges csőterve. (TERVEZETT ÁLLAPOT)	
Tervező:	Sári Lajos	Térzsám: Semmga Róbert
	G-05-0222	Dátum: 2016.12.
		Lépték: 1:50