


JELMAGYARÁZAT

- Meglévő-megmaradó kinyomnási gázvezeték (A37x) p=30,0 mbar
- Tervezett kinyomnási gázvezeték (A37x) p=30,0 mbar
- Tervezett, nem éghető anyagu flexibilis gázvezetékű cső
- Tervezett, zártvezeték mentes gőmbsap (egyenes, illetve sarok kivitél)
- Tervezett gáz mágnes szelep, meglévő vezetékekre építve (áramkimaradásra zárt kivétel)
- A szelep alapfelületen zárt állapotban van, nyitás a légtechnikai működésével részével.
- Altká épített szellőztetés építész terv szerint



Ez a terv a THERMOBIL 93 BT szellőztetőrendszerre vonatkozik. Védelmével jogszabály biztosítja

THERMOBIL 93 BT
Folyszám: **G9-2**
3527 Miskolc, Zsigmond utca 2. ; email: sar-lajos@freemail.hu
Tel.: 46-320-181; 30-938-3872
Törzsszám: **37/2016**

Munka címe: TOP-6.5.1-15-MII-2016-00004 azonosító számú,
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"
MISKOLCI ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA
- Miskolc, Hadirokkantak útja 14. HRSZ 6571/56 -
energetikai felújítás
épületegészre kiterjedő tervdokumentációja

Megbízó:	GERIXON Kft		
	3527 Miskolc, Sajtósziget út 2/A		
Építető:	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata		
	3525 Miskolc, Városház tér 8.		
Rajz címe:	Belső gázellátás átalakítás földszinti alagsára (TERVEZETT ALAPOT)		
Tervező:	Sár Lajos	Tervező:	Sármegye Róbert
Tervező:	G-05-0222	Sármegye Róbert	Dátum: 2016.12.
		Lépték:	1:50