

**1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**  
**közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján**

Ajánlatkérő: **MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft.** (3527 Miskolc, József A. u. 78.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méretekben és a vízmérőkhöz illeszthető rádiomodulok beszerzése”**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás

**I. Kiegészítő tájékoztatás:**

Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
<b>A 2018. április 27-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:</b>	
1. A Közbeszerzési Dokumentum 5. kötet „ <i>Műszaki Leírás</i> ”-nak a „2. <i>Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban</i> ” a következő szerepel:  „-A vízmérőnek alkalmasnak kell lennie akár 50 °C-os hőmérsékletű ivóvíz mérésére is, aminek szerepelnie kell a mérő típusengedélyében. (T50)“  Az érvényben lévő előírások szerint (például a „ <i>HE 6/4 Hidegvízmérők Hitelesítési Előírása</i> ”), a víz akkor hidegvíz, ha hőmérséklete ≤ 30 °C, melegvíz, ha hőmérséklete >30 °C, de ≤ 90 °C és forróvíz, ha hőmérséklete >90 °C.  A műszaki leírás egy másik kikötése, hogy a vízmérőnek meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.)	<b>A 30°C-os és az 50°C-os kivített egyenértékűnek fogadjuk el.</b>

<p>Korm. rendelet 8./A §-ban rögzített előírásainak - vagyis rendelkeznie kell OTH engedéllyel.</p> <p>Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyére, illetve az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) által kiadott szakvéleményre azért van szükség, mert a mérők alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás.</p> <p>Az OKI által kiadott szakvélemények az ivóvízellátásban használt vízmérőkre vonatkoznak, de ezek bevizsgálását maximálisan 30 °C-on végzik.</p> <p>Annak ellenére, hogy esetlegesen egyes mérők típusengedélyében szerepel az, hogy alkalmasak <i>akár 50°C-os hőmérsékletű víz mérésére is</i>, az OTH engedélyben csak 30 °C van feltüntetve, <b>mivel ivóvíz-ellátásban történő közegészségügyi alkalmazhatóságra vonatkoznak!</b></p> <p>A fentiek figyelembe vételével a következő kérdéseink lennének:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ajánlatkérő nem ivóvíz-ellátásban kívánja felhasználni a kért mérőket?</li><li>• mi az a felhasználási terület, ahol szükséges lenne az 50 °C-os tartomány?</li><li>• milyen előnye származik abból, ha ragaszkodik az 50°C-os kivitelhez?</li></ul> <p>Véleményünk szerint ez a kérés nagymértékben korlátozza a lehetséges beszállítói kört, jelentősen csökkentve a piaci versenyt és annak árcsökkentő hatását, sőtve ezáltal a közbeszerzési eljárások azon alapelvét mely a közpénzek felhasználásának hatékonyságát és a felelős gazdálkodás elvét írja elő.</p> <p>Megkérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy vizsgálja felül korábbi kérését és jelen eljárás során a 30°C-os és az 50°C-os kivitel egyenértékűnek fogadja el.</p>	
--	--

**A 2018. május 10-én beérkezett kiegészítő tájékoztató kérések és válaszok:**

1.	<p>A Közbeszerzési Dokumentum „Az ajánlatok bírálata”, „1 rész esetén” Ajánlatkérő a következő paramétereket tüntette fel:</p> <p>„Víz mérő bekötési mellékmérő NA 15 <b>HV</b> beépítési hossz: 80 mm <b>HU</b>”</p> <p>...</p> <p>„Víz mérő bekötési mellékmérő NA 20 <b>MV</b> beépítési hossz: 130 mm <b>HU</b>”.</p> <p>Ugyanakkor, az 5. kötet „Műszaki Leírás”-nak a „1. Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg víz mérők különböző beépítési hosszban” leírás végén feltüntetett táblázatban Ajánlatkérő átmérőnként a következő műszaki megkövetéseket ismerteti: <i>megnevezés, csatlakozóméret (coll), beépítési hossz (mm), nyomásfokozat min. (bár), névleges térfogatáram <math>Q_3</math> min. (<math>m^3/h</math>), átfogás beépítés esetén min. <math>Q_3/Q_1</math>, impulzusegyenérték (<math>Z=m^3/jel</math>).</i></p> <p>Jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő a <b>HV</b>, illetve az <b>MV</b> rövidítésekkel a hideg- és meleg víz mérőkre kíván utalni?</p> <p>Megkérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy pontosítsa a <b>HU</b> rövidítés jelentését.</p>	<p><b>Igen, a <b>HV</b>, illetve az <b>MV</b> rövidítések a hideg- és meleg víz mérőkre kíván utalni.</b></p> <p><b>A <b>HU</b> betűpár a saját nyilvántartásunkban szerepel, a pályázat szempontjából nem releváns, nem tartalmaz információt.</b></p>
2.	<p>A Közbeszerzési Dokumentum 3. kötet „Szerződéstervezet” IV.31. részében „Vevő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban ténylegesen teljesített megrendelések vonatkozásában. Havonta 1 számla bocsátható ki.”</p>	<p><b>Nem konzignációs készletre történő szállítást kérünk.</b></p>

	<p>Jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől konszignációs készletre történő szállítást kér?</p> <p>Konszignációs teljesítés esetén kérjük Ajánlatkérő adja meg a minimális induló készletszintet, illetve a konszignációs készlet feltöltésére szállítandó minimális mennyiségeket.</p>	
3.	<p>Az <i>Ajánlati felhívás</i> 11. oldalán a 7.) pontban a következő szerepel:</p> <p><i>„A II.5) Ár értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az összehasonlítható ajánlati ár megadásának érdekében a dokumentáció mellékletét képező xls táblázatot kell maradéktalanul kitölteni.”</i></p> <p>A fent említett táblázat mind a 3 rész esetén kizárólag a <i>bírálati szempont</i>, az <i>adható pontszám</i>, illetve a <i>súlyszám</i> oszlopokat tartalmazza.</p> <p>Kérem tisztelt Ajánlatkérőt, küldje meg tájékoztatását azzal kapcsolatban, hogy a bírálati szempontok szerinti megajánlásokat (ajánlati ár, újrahitelesíthetőség, szállítás határidő) milyen mezőbe kell beírni.</p>	<b>Csatoljuk.</b>
<b>A 2018. május 11-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:</b>		
1.	<p>A közbeszerzési eljárás 2. részének műszaki leírásában a következő elvárás szerepel:</p> <p><i>„A hidegvízmérők a hitelesítés megsértése nélkül összeépíthető legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenő jel adására alkalmas, <b>kompakt</b>, rövid hatótávolságú, távkiolvasásra kialakított eszközzel.”</i></p> <p><b>Kérdésünk:</b> Ajánlattevő tudná pontosítani mit ért „kompakt” kivitel alatt?</p>	<b>A kompakt kivitel azt jelenti, hogy a mérőre vezeték (pl.: M-BUS impulzus vagy egyéb) nélkül csatlakoztatható legyen.</b>
<b>A 2018. május 16-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:</b>		

1.	<p>Az 1. rész kapcsán az alábbi kiegészítő tájékoztatási igényünkre kérnénk Ajánlatkérő választ:</p> <p>A műszaki leírás szerint „szárnykerek, egysugaras, szárazonfutó” kivitelű mérőt kívánnak beszerezni. Mivel a szárazonfutó kivitel esetén a számlálómű és a hidraulika hermetikusan elzárt egységként kerülnek összeépítésre, így a számláló jellemzően körbeforgatható, ami egyrészt hasznos, mert segíti a leolvashatóságot a megfelelő pozíció beállításával, másfelől viszont lehetőséget ad a mérő manipulációjára a számláló visszaforgatásával. Meglátásunk szerint ennek célszerű elejét venni olyan konstrukció megkövetelésével, amely a forgatható számláló teljes – 360°-os - körbefogatását egy ponton megakasztja, de egyúttal megtartja a leolvashatósághoz szükséges mozgásteret.</p> <p>Kérdésünk: Ajánlatkérő elfogadja a javaslatunkat, vagy elfogad olyan mérőt is, amelynek számlálója 360°-ban körbeforgatható?</p>	<p><b>Elfogadjuk az olyan mérőt is amely 360°-ban elforgatható, amennyiben nem forgatható körbe-körbe, azaz meg kell, hogy egy fordulat után akadjon.</b></p>
----	--	---

**II.** Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére:

Miskolc, 2018. május 16.



**BAKONDI ATTILA**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00418

**Bakondi Attila**  
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó  
**Ész-Ker Zrt.**



**(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)**

### **VISSZAIGAZOLÁS**

Alulírott ....., a(z) ..... ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft.** (3527 Miskolc, József A. u. 78.) által indított, **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méreteken és a vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok beszerzése”** tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen hat (6) számozott oldalból álló **„1. számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018. ....

.....  
ajánlattevő

