

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Diósgyőr Városközpont Integrált Rehabilitációja” című projekt keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor fiókkönyvtár energiahatékony és klímatudatos fejlesztése”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás)

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel		Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2017. február 22-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:		
1.	Az épületgépészeti tervdokumentáció egy új gázbekötést említ a Nagy Lajos király útról. Része ez az ajánlatnak? Ha igen, akkor ezt hol kell költségelni?	Ebben a beruházásban, ill. ennek terhére nem készül a Nagy Lajos király útja felől gáz csatlakozó vezeték. A beruházás más keretből, később készül. Jelenleg a tervezett megoldást kell kivitelezni!
2.	Az épületben történő gázvezetéken történő átalakítási, és új kazán elhelyezési munkálatok miatt engedélyes TIGÁZ által jóváhagyott tervekre van szükség. Ennek az elkészítése kinek a feladata? Ha a kivitelezőé, akkor ennek a költségét hol kell szerepeltetni?	A gázellátás terveit tervező elindítja engedélyeztetésre. Költsége nem terheli kivitelezőt.

3.	A gépészeti tervdokumentáció meghatározza a szennyvízépítési munkák tervezési határát. Ez az utolsó aknáig tart a Gv-1-es terven. Kinek a feladata a vezeték csatlakoztatása az utcai gerinchálózatra az utolsó aknától? Erről semmilyen terv nem áll rendelkezésre. Ha jelen kivitelezés terjedelmébe tartozik, akkor kérjük, szíveskedjenek tervet és költségvetést küldeni.	Mellékelten csatolásra került az új helyszínrajz, ami szerint a szennyvíz nem a Nagy L. király útja felé lesz kivezetve, hanem megmarad az eredeti elvezetési megoldás. Ez annyit jelent, hogy a kiadott terv szerinti szennyvíz vezeték nem a Nagy L. király útja felé, hanem a meglévő akna felé lejt, és abba lesz bekötve. Anyagmennyiség nem változik! A módosított terv mellékelten csatolásra került.
4.	Az emeleten található vizesblokk alaprajza nem egyezik meg az építész és a gépész terven. Kérjük, szíveskedjenek az ellentmondást feloldani.	A módosított terv mellékelten csatolásra került. Ajánlatkérő jelzi, hogy a földszinten a mozgássérült wc melegvíz ellátását forróvíztároló biztosítja majd, nem a kazán, ez átvezetésre került a terveken, műszaki leírásban és a költségvetésben.

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ NEM

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére:

2017. március 01. 11.00 óra (a benyújtási helyszín változatlan)

Kelt: Miskolc, 2017. február 27.



BARTÓK ÁGNES
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00950

Ész-Ker Kft.



KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata** által indított, „**TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002** azonosító számú, *„Diósgyőr Városközpont Integrált Rehabilitációja” című projekt keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor fiókkönyvtár energiahatékony és klímatudatos fejlesztése*” tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen három (3) számozott oldalból álló „*1. számú kiegészítő tájékoztatás*” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2017.

.....

ajánlattevő