

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.** (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **„Lévay József Református Gimnázium távhőellátásnak kiépítése”**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás)

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel		Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2018. április 27-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:		
1.	A kapott „Közműalagút hűtővíz ellátás, szelölőztetés 2018” excel táblázatban az összesítőben csak a „közműalagút hűtővíz ellátás,el” fület összesíti a táblázat. A másik fület nem számolja bele a költségvetés főösszesítőbe. A második fület „MIHŐ Kft. kezelésében lévő prime” kell tartalmaznia az ajánlatnak?	Igen tartalmaznia kell, a költségvetésben a szükséges javítás megtörtént az automatikus számítás (összesítés) végrehajtásához.
2.	A „Távfűtési vezeték kiváltás 2018” excel táblázatban az összesítőben csak az 1. és a 2. ütem szerepel. A 3. ütemet nem számolja bele a végösszegbe az összesítő. A 3. ütemet is tartalmaznia kell az ajánlatnak?	A 3. ütem nem része a kivitelezésnek, Tervezői tájékoztatás alapján arra abban az esetben lett volna szükség, amennyiben a távfűtési vezeték kiváltás a fűtési idényben történt volna. A javítás a költségvetésben megtörtént, jelen kiegészítő tájékoztatás során kiadott költségvetést kell az ajánlatokban szerepeltetni.
3.	A Főösszesítőben az automatikához a gépköltséget melyik részben kell elszámolni?	A gépköltség egyértelmű elszámolására az összesítő kiegészítésre került.

4.	Az auma hajtóművet a megrendelő biztosítja -e? Mert kiválasztásához adatszolgáltatás szükséges a tolózárról.	Nem. Jelen kiegészítő tájékoztatás során kiadott, a hajtóművekkel kiegészített költségvetést kell az ajánlatokban szerepeltetni. A hajtóművet DN400 méretű ISG UNIBALL gömbcsapokra kell telepíteni (http://www.isguniball.hu/termekek/isg-uniball-csapagyazott-gombcsap/), a hajtóművel szembeni elvárások: - A hajtómű (AUMA MATIC SA 07.6, vagy azzal egyenértékű) IP67 védettségi fokozatú legyen, beépített fűtéssel - A hajtóműnek tudnia kell: <ul style="list-style-type: none">▪ helyzetjelzés kiadásának/fogadásának lehetősége (4-20 mA).▪ Vezérlés: 24 V DC, nyit/stop/zár▪ helyi/táv/letiltva átváltó kapcsoló▪ nyit/stop/zár nyomógombok▪ programozható hibajelek
5.	Villanyóra kerül -e beépítésre, hogy lesz biztosítva a vezetékhez és a berendezésekhez tartozó elektromos áramellátás?	A villanyóra az elektromos tervdokumentáció szerint, főmérőként kerül beépítésre. Nyertes ajánlattevőnek a tervdokumentáció szerinti villamos mérőhelyet, illetve a közműalagút és az akna terv szerinti villamos rendszereit kell kialakítania, a mérőórát a szolgáltató építheti be, melyet Ajánlatkérő már megrendelt.
6.	A Danfoss szerelvények a beszerzés nehézségei miatt kiválthatók -e műszakilag egyenértékű, más gyártmányú termékekre (pl.: Siemens)?	Az ajánlati kiírás és szerződés tervezet rendelkezik a tervdokumentációkban nevesített gyártmányú termékek egyenértékű gyártmányra történő kiváltásra vonatkozó előírásokkal.
7.	Kérjük meghatározni, hogy a „Távűtés kiváltás” költségvetésben szereplő 17. tétel „Forgalomtechnikai munkák végzése” és a Forgalomtechnikai költségvetés milyen mértékben bír átfedéssel?	Tervezői tájékoztatás: A kérdéses 17-18-as tétel a kivitelezési sorrend bizonytalansága miatt került a gépész költségvetésbe. Rendeltetése

		<p>organizációs terv hiányában a távfűtési vezetékek bontása, a beépítésre kerülő csővezetékek helyszínen szállítása, tárolása során felmerülő, előre nem látható többlet forgalomterelési intézkedések, valamint a távfűtési vezeték és az épület építése között esetlegesen előforduló idő eltolódás miatti többlet költségek fedezete lett volna.</p> <p>Ajánlatkérői tájékoztatás: Fentiek alapján, a költségvetési tételt 0 Ft költséggel kell beárazni, minden forgalomtechnikával kapcsolatos költséget az önálló forgalomtechnikai költségvetés költség sorain lehet figyelembe venni, beárazni.</p>
--	--	--

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére: **nem releváns.**

Miskolc, 2018. május 02.



Dr. Kisely Alexandra
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00113

dr. Kisely Alexandra
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.** (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) által indított, **„Lévay József Református Gimnázium távhőellátásnak kiépítése”** tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen négy (4) számozott oldalból álló **„1. számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018.

.....
ajánlattevő