

2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft.** (3527 Miskolc, József A. u. 78.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: „**MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzése**”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2018. június 12-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:	
1. A „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzése” http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes/MIVIZ-javitasi-karbantartasi-anyagok honlapon 06.02.-án megjelent 06_02_kd_miviz_szerelvények_pontosított.docx fájlban módosult egyes termékeknek a műszaki tartalma. Így azonban a honlapon elérhető, a közbeszerzés részét, valamint a dokumentáció mellékletét képező xls értékelő excell táblázatban szereplő tételek és megnevezések nem összegyeztethetők a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazottakkal. Mivel az ártáblázat, mely az értékelés alapjául szolgál, nem került módosításra, így nem egyértelmű, hogy pontosan milyen tartalommal szükséges az egyes beszerzési tárgyakra	Ajánlatkérő 2018. június 5-én feladta a II. sz. Korrigendumot a Közbeszerzési Értesítőben. Ezen korrigendum tájékoztatásul megküldésre került minden érdeklődő gazdasági szereplő részére 2018. június 5-én, mely tájékoztatásnak melléklete volt a pontosított xls táblázat, mely megtalálható AK honlapján is, illetve jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként újból megküldésre kerül.

	<p>ajánlatot tenni. Mivel a kiegészítő tájékoztatásnak megfelelően várhatóan minden ajánlattevő más-más módon fogja kialakítani az ártáblázatot, így végül az egyes ajánlatot nem lesznek összehasonlíthatók. Kérjük, az ártáblázat módosítását a korábban küldött kiegészítő tájékoztatásoknak, valamint a módosított dokumentációnak megfelelően az érvényes ajánlattétel érdekében.</p>	
2.	<p>Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére 6. rész vízszabályozó szerelvények Rugós visszacsapó szelep témakörben ajánlatkérő megfogalmaz egy általánosan a rugós visszacsapó szelepek bevonatára vonatkozó műszaki előírást: „A termékcsoport korrózió védelme feleljen meg az ivóvízes és szennyvízes alkalmazások által támasztott alábbi speciális követelményeknek, (feleljenek meg a GSK vagy más a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium által a (RAL-GZ 662) gyártástechnológiai és termékminősítő követelményeknek (250 µ rétegvastagság, 12 N/mm² tapadás (DIN EN 24624 szabvány szerint vizsgálva), pólusmentesség min. 3000 V átütés teszt alapján, ütésállóság (5N/m ütőmunkát végző súly a bevonatot nem roncsolja a bevonat minőségét megőrzi, (hivatkozási szabvány DIN 30677-T2). Vagy az MSZ EN ISO 6270-1-es vizsgálat szerint, ahol 5 N/m ütőmunkát végző súly átmérője 20 mm.) követelményeknek (a csavarok min. A4 anyagminőségűek, acél alkatrészek min. KO38 anyagminőségűek.)”. Ez a feltétel a rugós visszacsapó szelep 3/4" – 1 1/4" mérettartományában sárgaréz anyagminőségben, ill. a DN50-60 mérettartományában rozsdamentes acél anyagminőségben nem értelmezhető! Kérjük ajánlatkérőt, hogy egyértelműsítse az egyes mérettartományhoz és anyagminőséghez tartozó műszaki ill. korrózióvédelmi elvárást.</p>	<p>Ezeknél a méreteknél az anyag miatt természetesen nincs festékréteg ezért csak a 80-150-es tartományra érvényes.</p>
3.	<p>9. részben Bilincsek, palástjavítók, unviverzális karimák nyomásmentesítés után fúrható</p>	<p>A méret 200/80 és 200/100.</p>

	karimás csatlakozással termékkörben a 219/80 PE csőre és 219/100 PE méretek esetén a 219-es méret elvárás nem értelmezhető (lehet 200, 225, esetleg 250). Kérjük ajánlatkérőt egyértelműsítse ezen elvárását.	
4.	9. részben Bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák részben ajánlatkérő következetesen egy termékcsoportba sorolja az acél, öntöttvas, kmPVC és azbesztcement csöveket. A táblázatban megadott méretekben (80,100,150,200,300,500,600) kmPVC cső nem létezik, így ahhoz nem ajánlható megfúró bilincs. Kérjük ajánlatkérőt egyértelműsítse elvárását és a csőanyagnak megfelelő, valós csőméretekre fogalmazza meg megfúró bilincs igényét.	A kmPvc cső tévesen került a leírásba, azt kérjük figyelmen kívül hagyni.
5.	Kérjük ajánlatkérőt, hogy a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott <i>kötelező műszaki elvárásokat</i> és az <i>Ajánlattevő nyilatkozata a termékek műszaki megfelelőségére</i> nyilatkozatokban feltüntetett műszaki szempontokat hozza összhangba.	Ajánlatkérő 2018. május 29-án adta fel a tárgyi eljárásban az I. sz. korrigendumot, és ezen korrigendum feladásáról azanp megküldte a tájékoztatást, melynek melléklete volt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentációt. Ezen dokumentáció elérhető AK honlapján, de jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként is megküldésre kerül.

Miskolc, 2018. június 15.



BAKONDI ATTILA
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00418

Bakondi Attila

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a **MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft.** (3527 Miskolc, József A. u. 78.) által indított, **„MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzése”** tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen négy (4) számozott oldalból álló **„2. számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2018.

.....
ajánlattevő